

**Kopsavilkumam par detālplānojuma izstrādi  
zemes gabalam Meldru ceļā 2, Jelgavā**

**Institūciju atzinumu pārskats par izstrādāto**

**Detālplānojuma projektu zemes gabalam Meldru ceļā 2, Jelgavā**

	Iestāde	Atzinuma Nr.	Atzinums	Komentāri
1.	Zemgales reģionālā vides pārvalde	26.04.2021 Nr.11.2/932 /ZE/2021	<p>Izvērtējot detālplānojuma projektu, Pārvalde ir secinājusi, ka detālplānojuma projekts ir izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.5. nodaļas prasībām un detālplānojuma projektā ir ņemtas vērā Pārvaldes 2020. gada 28. decembrī izsniegtajos nosacījumos Nr. 11.2/2524/ZE/2020 izvirzītās prasības.</p> <p>Pamatojoties uz Ministru kabineta Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 56.3. punktu Pārvalde dod <i>pozitīvu</i> atzinumu.</p>	
2.	AS “Sadales tīkls”	23.04.2021 Nr. 309020-22/P-51383	AS "Sadales tīkls" saskaņo projektu "Detālplānojums zemes gabalam Meldru ceļā 2, Jelgavā".	
3.	SIA “Jelgavas Ūdens”	14.05.2021 Nr. 504/03-01	SIA “JELGAVAS ŪDENS” nav pretenziju par izstrādāto detālplānojuma projektu zemes gabalam Meldru ceļā 2, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 030 0086)	
4.	VAS “Latvijas valsts ceļi”	11.05.2021 Nr. 4.3.3./6998	<p>Informējam, ka LVC Jelgavas nodaļai nav iebildumu pret izstrādātajiem detālplānojuma risinājumiem.</p> <p>Detālplānojuma pievedceļu un apbūves būvprojektus izstrādāt un saskaņot atsevišķi.</p>	

5.	AS "Gasos"	29.04.2021. Nr.15.1- 2/1526	Atbildot uz vēstuli par atzinumu detālplānojuma projekta redakcijai īpašumam Meldru ceļš 2, Jelgavā, kadastra apzīmējums 09000300086, (turpmāk - Detālplānojums), akciju sabiedrība „Gasos” informē, ka Detālplānojuma projekta redakcija saskaņota un nav iebildumu Detālplānojuma tālākai apstiprināšanai pašvaldībā.	
6.	Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļa	06.05.2021  4.6.4.- 12./211/Z/	Slēdziens  Detālplānojuma risinājums zemesgabalam Meldru ceļā 2, Jelgavā atbilst higiēnas prasībām.	
7.	SIA "TET"	07.05.2021  Nr. PN- 141270	Atsaucoties uz Jūsu pieteikumu, informējam, ka SIA Tet nav iebildumu par izstrādāto detālplānojuma redakciju zemes gabalam Meldru ceļā 14, Jelgavā.	
8.	JPI "Pilsētsaimniecība"	Atzinums ar norādījumu 13.05.2021  Nr. PIL/5- 6/21/141	Iestādei ir iebildumi pret sagatavoto detālplānojuma redakciju iepriekš minētajam zemes gabalam - lietus ūdens noteces sistēma jāveido vienota, savienojot to ar caurtekām, šobrīd parādītas ievalkas ir bez noteces iespējas. Lietus ūdens novades iespēja jāparedz katram īpašumam.	Grafiskajā materiālā tiks parādītas caurtekas un noteces virzieni
		02.06.2021  Nr. PIL/5- 6/21/156	Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" (turpmāk – Iestāde) ir saņēmusi un atkārtoti iepazīsinies ar izstrādāto detālplānojuma redakciju teritorijai Meldru ceļš 2, Jelgavā.  Iestādei nav iebildumu pret sagatavoto detālplānojuma redakciju iepriekš minētajai teritorijai.	